

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ПЕРЕСЛАВСКОМУ РАЙОНУ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование контрольного (надзорного) органа)

«08» сентября 2021 г., 10 час.00 мин.
(дата и время составления акта)

Ярославская область, городской округ г. Переславль-Залесский ул. Менделеева,47
(место составления акта)

Акт выездной проверки №80

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением №80 от 02.08.2021 г. Главного государственного инспектора Переславского района Ярославской области по пожарному надзору Корнилова Романа Юрьевича, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: 76210063218900419183

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Кукушкиным Сергеем Геннадьевичем, заместителем главного государственного инспектора Переславского района по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1) не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: объекта образования (объект, относящийся по функциональной пожарной опасности к классу Ф 4.1- категория значительного риска)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ярославская область, городской округ г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 41

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №4», ИНН 7608009070 ОГРН 1027601050487, Ярославская область, городской округ г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 41

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «26» августа 2021 г., 10 час.00 мин.

по «08» сентября 2021 г., 10 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 часов 00 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

2) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «26» августа 2021 г., 10 час.00 мин.

по «08» сентября 2021 г., 10 час 00 мин.

по месту Ярославская область, городской округ г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д. 41

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: без составления

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документы организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции и др.), сведения о прохождении руководителем и лицами, ответственными за противопожарное состояние объекта защиты, иными категориями работников обучения пожарно-техническому минимуму, сведения об обучении мерам пожарной безопасности в виде

инструктажа

контракт на техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией;

договор на бесперебойную передачу сигнала о состоянии системы пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения;

протокол проведения испытаний наружных пожарных лестниц;

акт испытания внутреннего противопожарного водопровода;

акты проверок работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации, системы противодымной защиты, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, средств пожарной сигнализации.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе:

1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия. 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

1). Объект защиты с массовым пребыванием людей не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного, чем нарушен п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479;

2). Не откорректирована инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ, чем нарушен п. 2 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3). Двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров частично не оборудованы устройствами для самозакрывания, чем нарушен п.29 Правил пожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479;

4). На осветительных приборах отсутствуют плафоны, предусмотренные конструкцией светильника (мастерская, подвальное помещение), чем нарушается п. 35б Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ

5). Допускается эксплуатация электропроводки с видимыми нарушениями изоляции (кабинет химии), чем нарушен п.35 а Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ

6). Технологические проемы в стенах в местах прохода инженерных коммуникаций не заделаны огнезащитным и дымогазонепроницаемым материалом в подвальном помещении, чем нарушен п. 15 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ; Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 года ч.4 ст. 4; ч. 1, 3, 4 ст. 5; ч.1 и ч. 3 ст.6; СНиП 21-01-97* п. 7.11

7). Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, в который вносится информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, чем нарушен п. 54 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ

8). Допускается использование некалиброванных плавких вставок в электрощитовой, чем нарушается п.35 д постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ

9). Отсутствуют (сняты) предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, чем нарушается п.16 д Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ

10). На объекте защиты отсутствует техническая документация (проект) на системы противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения людей при пожаре), чем нарушается п. 54 постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об

утверждении Правил противопожарного режима» Правила противопожарного режима в РФ ППР в РФ 11). Расчет первичных средств пожаротушения требует корректировки с учётом последних изменений в Постановлении Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», чем нарушается Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям № 1 и 2

13. К настоящему акту прилагаются:

Предписание №80/1/80 от 08.09.2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Заместитель главного государственного инспектора
Переславского района Ярославской области
по пожарному надзору С.Г. Кукушкин

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

Кукушкин Сергей Геннадьевич, заместитель главного государственного инспектора Переславского района

Ярославской области по пожарному надзору тел: 8(48535)20011 E-mail: nadzor.p@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

директор Бюджетная с.д. Олф 08.09.2021

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий