

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4»
г. Переславль-Залесский, ул. Октябрьская, д.41
(Наименование объекта, адрес)

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	15	12	Туалетные комнаты не оборудованы в соответствии с нормативами для инвалидов.	ДЧ-И (О, Г), ДУ (С), ДП-И (У), ВНД (К)	обустройство во универсальной кабины, установка кнопки вызова для инвалидов установка тактильных указателей	ТР
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	16	13	Узкие проходы. Отсутствие световых и звуковых указателей	ДЧ-И (О, Г), ДУ (С), ДП-И (У), ВНД (К)	Установка Световых и звуковых указателей.	Решение по расширению зоны невозможно.
	ОБЩИЕ требования к зоне	Туалетные комнаты не оборудованы в соответствии с нормативами для инвалидов					Требуется индивидуальное решение с ТСР: текущий ремонт для обустройства универсальной кабины, установки кнопки вызова для инвалидов	

установки тактильных указателей

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г), ДУ (С), ДП-И (У), ВНД (К)	15,16	13,14	индивидуальное решение с ТСР: обустройство универсальной кабины, установка кнопки вызова для инвалидов, установка тактильных указателей

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____